

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам торговли

Руководители объектов торговли должны обеспечить:

- наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, а также контроль за ее соблюдением;
- допуск лиц к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;
- наличие планов эвакуации людей при пожаре;
- наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
- запрет курения на территории объекта торговли;
- обеспечение огнезащиты несущих строительных конструкций – огнестойкость незащищенных металлических конструкций составляет 6-25 минут, конструкций из алюминиевых сплавов – не более 6 минут. Низкая огнестойкость металлических конструкций объясняется их высокой температуропроводимостью, обусловленной высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью металлов;
- проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;
- разделение между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности;
- надлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, помещений торговых залов (применяемые отделочные материалы (сертифицированные), геометрические размеры основных проходов в торговых залах, а также эвакуационных выходов, обеспечение

беспрепятственной эвакуации, наличие эвакуационных знаков, освещенность и т.п.);

- соблюдение установленных норм заполнения помещений людьми;
- использование электросетей и электрооборудования в соответствии с правилами их устройства и эксплуатации;
- соблюдение требований пожарной безопасности при организации хранения товара;
- наличие и исправное содержание источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
- наличие и исправное содержание систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
- наличие огнетушителей в соответствии с нормами положенности, а также исправное их содержание;
- наличие декларации пожарной безопасности объекта;
- наличие соответствующей проектной документации объекта.
- проводить обследование подведомственных объектов на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности, в частности, проводить проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, состояния огнезащитной обработки (пропитки), систем вентиляции, систем и средств противопожарной защиты, средств пожаротушения, состояния электропроводки и электрооборудования и т.п.;
- проводить с работниками объектов торговли плановые и внеплановые противопожарные инструктажи, на которых подробно рассмотреть причины и условия, способствующие возникновению пожара.